



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в

Александровском и Киржачском районах

г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5

(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)

601650 г. Александров, ул.им. М.Гусева, д.5

Тел./факс(49244)2-45-38/(49244)2-45-42

E-mail ses-alexandrov@yandex.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ-

химик- эксперт

медицинской организации

должность

ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и

Киржачском районах

О.В. Пивнева

О.В. Пивнева

подпись

О.В. Пивнева

2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-708 от 02.04.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-708.15.03.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021, 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021, 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	15.03.2021-01.04.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории, структурное подразделение	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул.им. М. Гусева, д.5, ЛСХМИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский водоканал» Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, ул. Островского, д.2а
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая (артскважина - хлопковый склад) г. Струнино, ул. Суворова
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
НД на методику отбора	-

Протокол № АЛ-708 от 02.04.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.


В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка №279 от 11.03.2021
Дополнительные сведения	Производственный контроль

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
2	Запах (при 60 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
3.	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
4.	Цветность	менее 1,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868, п.5, метод Б
5.	Мутность	менее 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
6.	Водородный показатель, рН	7,32	Не более 6-9	(ед. рН)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7.	Окисляемость перманганатная	0,49	Не более 5,0	(мг/ дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8.	Жесткость	7,5	Не более 7,0	(⁰ Ж)	ГОСТ 31954, п. 4, метод А
9.	Железо общее	2,2	Не более 0,3	(мг/ дм ³)	ГОСТ 4011, п.3
10.	Сухой остаток	401	Не более 1000	(мг/ дм ³)	ГОСТ 18164

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г.Г.Гусева

-----Конец протокола-----

Протокол № АЛ-708 от 02.04.2021

Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей

и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в

Александровском и Киржачском районах

г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016г



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ-
химик эксперт
медицинской организации
должность
Пивнева О.В. *[Signature]*
Подпись

«15» 03 2021 г.

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-709
от 17.03.2021г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-709.15.03.21.
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021г. 10.00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021г. 11.00
Даты проведения исследований	15.03.2021г.-16.03.2021г.
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область г. Александров, ул.им. М.Гусева, д.5
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал» Владимирская область.г. Струнино,ул.Островского,д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая (артскважина хлопоквый склад) водозабор ул. Суворова
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная стеклянная бутылка
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки	Автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка №279 от 11.03.2021г.
Дополнительные сведения	Производственный контроль

Протокол №АЛ - 709 от 17.03.2021г.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Исследования проводились	
Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Гаврилова О.Н.

** -заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене Гусева Г.Г.

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в

Александровском и Киржачском районах

г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5

(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)

601650 г. Александров, ул.им. М.Гусева, д.5

Тел./факс(49244)2-45-38/(49244)2-45-42

E-mail ses-alexandrov@yandex.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ-

химик- эксперт

медицинской организации

должность

ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и

Киржачском районах

О.В. Пивнева

подпись

02.04.

2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-706 от 02.04.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-706.15.03.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021, 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021, 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	15.03.2021-01.04.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории, структурное подразделение	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул.им. М. Гусева, д.5, ЛСХМИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский водоканал» Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, ул. Островского, д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая (артскважина №5)г. Струнино, ул. Зеленая
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
НД на методику отбора	-

Протокол № АЛ-706 от 02.04.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.


В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка №279 от 11.03.2021
Дополнительные сведения	Производственный контроль

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
2	Запах (при 60 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
3.	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
4.	Цветность	менее 1,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868, п.5, метод Б
5.	Мутность	1,8	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
6.	Водородный показатель, рН	7,40	Не более 6-9	(ед. рН)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7.	Окисляемость перманганатная	0,32	Не более 5,0	(мг/ дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8.	Жесткость	7,6	Не более 7,0	(⁰ Ж)	ГОСТ 31954, п. 4, метод А
9.	Железо общее	0,24	Не более 0,3	(мг/ дм ³)	ГОСТ 4011, п.3
10.	Сухой остаток	415	Не более 1000	(мг/ дм ³)	ГОСТ 18164

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г.Г.Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016г



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ-
химик эксперт
медицинской организации
должность
Пивнева О.В. *hpf*
Подпись

«*AK*» *03* 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №АЛ- 707
от 17.03.2021г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-707.15.03.21.
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021г. 10.00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021г.11.00
Даты проведения исследований	15.03.2021г.-16.03.2021г.
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область г. Александров, ул.им. М.Гусева,д.5
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал» Владимирская область.г. Струнино,ул.Островского,д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая (артскважина №5)водозабор ул. Зеленая
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная стеклянная бутылка
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки	Автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка №279 от 11.03.2021г.
Дополнительные сведения	Производственный контроль

Протокол № АЛ-707 от 17.03.2021г.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Гаврилова О.Н.

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене Гусева Г.Г.

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей

и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в

Александровском и Киржачском районах

г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5

(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)

601650 г. Александров, ул.им. М.Гусева, д.5

Тел./факс(49244)2-45-38/(49244)2-45-42

E-mail ses-alexandrov@yandex.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ-

химик- эксперт

медицинской организации

должность

ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах

Сед

О.В. Пивнева

подпись

02.04

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-704 от 02.04.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-704.15.03.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021, 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021, 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	15.03.2021-01.04.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории, структурное подразделение	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул.им. М. Гусева, д.5, ЛСХМИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский водоканал» Владимирская область, Александровский район г. Струнино, ул. Островского, д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая (артскважина №4)г. Струнино, ул. Зеленая
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
НД на методику отбора	-

Протокол № АЛ-704 от 02.04.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.


В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка №279 от 11.03.2021
Дополнительные сведения	Производственный контроль

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
2	Запах (при 60 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
3.	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
4.	Цветность	менее 1,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868, п.5, метод Б
5.	Мутность	менее 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
6.	Водородный показатель, рН	7,33	Не более 6-9	(ед. рН)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7.	Окисляемость перманганатная	0,32	Не более 5,0	(мг/ дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8.	Жесткость	7,3	Не более 7,0	(⁰ Ж)	ГОСТ 31954, п. 4, метод А
9.	Железо общее	0,07	Не более 0,3	(мг/ дм ³)	ГОСТ 4011, п.3
10.	Сухой остаток	408	Не более 1000	(мг/ дм ³)	ГОСТ 18164

** -заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г.Г.Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
 Испытательный лабораторный центр
 Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
 E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
 ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/332801001
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Александровском и Киржачском районах
 г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5
 Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
 дата внесения 20.07.2016г



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий ЛСХМИ-химик эксперт
 медицинской организации
 должность
 Пивнева О.В. *def*
 Подпись

«*18*» *03* 2021__ г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №АЛ- 705
 от 17.03.2021г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-705.15.03.21.
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021г. 10.00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021г.11.00
Даты проведения исследований	15.03.2021г.-16.03.2021г.
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область г. Александров, ул.им. М.Гусева,д.5
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал» Владимирская область.г. Струнино,ул.Островского,д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая (артскважина №4)водозабор ул. Зеленая
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная стеклянная бутылка
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки	Автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка №279 от 11.03.2021г.
Дополнительные сведения	Производственный контроль

Протокол № АЛ-705 от 17.03.2021г.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Исследования проводились

Должность

Ф.И.О.

врач- бактериолог

Гаврилова О.Н.

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене Гусева Г.Г.

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей

и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в

Александровском и Киржачском районах

г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5

(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)

601650 г. Александров, ул.им. М.Гусева, д.5

Тел./факс(49244)2-45-38/(49244)2-45-42

E-mail ses-alexandrov@yandex.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ-
химик- эксперт
медицинской организации
должность

ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах

О.В. Пивнева

подпись

02.04.

2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-702 от 02.04.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-702.15.03.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021, 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021, 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	15.03.2021-01.04.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории, структурное подразделение	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул.им. М. Гусева, д.5, ЛСХМИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский водоканал» Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, ул. Островского, д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая (артскважина №3)г. Струнино, ул. Зеленая
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
НД на методику отбора	-

Протокол № АЛ-702 от 02.04.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка №279 от 11.03.2021
Дополнительные сведения	Производственный контроль

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
2	Запах (при 60 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
3.	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
4.	Цветность	менее 1,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868, п.5, метод Б
5.	Мутность	менее 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
6.	Водородный показатель, рН	7,38	Не более 6-9	(ед. рН)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7.	Окисляемость перманганатная	0,32	Не более 5,0	(мг/ дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8.	Жесткость	7,4	Не более 7,0	(⁰ Ж)	ГОСТ 31954, п. 4, метод А
9.	Железо общее	0,09	Не более 0,3	(мг/ дм ³)	ГОСТ 4011, п.3
10.	Сухой остаток	414	Не более 1000	(мг/ дм ³)	ГОСТ 18164

** -заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г.Г.Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
 Испытательный лабораторный центр
 Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
 E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
 ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/332801001
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Александровском и Киржачском районах
 г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5
 Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ-химик эксперт
 медицинской организации
 должность
 Пивнева О.В. *[Signature]*
 Подпись

«*15*» *03* 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-703 от 17.03.2021г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-703.15.03.21.
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021г. 10.00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021г.11.00
Даты проведения исследований	15.03.2021г.-16.03.2021г.
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область г. Александров, ул.им. М.Гусева,д.5
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал» Владимирская область.г. Струнино,ул.Островского,д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая (артскважина №3)водозабор ул. Зеленая
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная стеклянная бутылка
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки	Автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка №279 от 11.03.2021г.
Дополнительные сведения	Производственный контроль

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Исследования проводились

Должность

Ф.И.О.

врач- бактериолог

Гаврилова О.Н.

******-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене Гусева Г.Г.

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в

Александровском и Киржачском районах

г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5

(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)

601650 г. Александров, ул.им. М.Гусева, д.5

Тел./факс(49244)2-45-38/(49244)2-45-42

E-mail ses-alexandrov@yandex.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ-

химик- эксперт

медицинской организации

должность

ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и

Киржачском районах

С.П.

О.В. Пивнева

подпись

04.04.

2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-700 от 02.04.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-700.15.03.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021, 10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021, 11 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	15.03.2021-01.04.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории, структурное подразделение	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Александров, ул.им. М. Гусева, д.5, ЛСХМИ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский водоканал» Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, ул. Островского, д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая (артскважина №2)г. Струнино, ул. Зеленая
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
НД на методику отбора	-

Протокол № АЛ-700 от 02.04.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Условия транспортировки	автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка №279 от 11.03.2021
Дополнительные сведения	Производственный контроль

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
2	Запах (при 60 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
3.	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
4.	Цветность	менее 1,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868, п.5, метод Б
5.	Мутность	менее 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
6.	Водородный показатель, рН	7,34	Не более 6-9	(ед. рН)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7.	Окисляемость перманганатная	0,32	Не более 5,0	(мг/ дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8.	Жесткость	7,2	Не более 7,0	(⁰ Ж)	ГОСТ 31954, п. 4, метод А
9.	Железо общее	0,13	Не более 0,3	(мг/ дм ³)	ГОСТ 4011, п.3
10.	Сухой остаток	411	Не более 1000	(мг/ дм ³)	ГОСТ 18164

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г.Г.Гусева

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016г



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ-
химик эксперт
медицинской организации
должность
Пивнева О.В. *[Signature]*
Подпись

« 15 » 03 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-701
от 17.03.2021г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-701.15.03.21.
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021г. 10.00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021г.11.00
Даты проведения исследований	15.03.2021г.-16.03.2021г.
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область г. Александров, ул.им. М.Гусева,д.5
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал» Владимирская область.г. Струнино,ул.Островского,д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая (артскважина №2)водозабор ул. Зеленая
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная стеклянная бутылка
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки	Автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка №279 от 11.03.2021г.
Дополнительные сведения	Производственный контроль

Протокол № АЛ-701 от 17.03.2021г.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Исследования проводились

Должность

Ф.И.О.

врач- бактериолог

Гаврилова О.Н.

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: _помощник врача по общей гигиене Гусева Г.Г. 


-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Александровском и Киржачском районах
г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016г



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ-химик эксперт
медицинской организации
должность
Пивнева О.В. 
Подпись

«15» 03 2021 г.

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-699
от 17.03.2021г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-699.15.03.21.
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021г. с 10.00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021г.11.00
Даты проведения исследований	15.03.2021г.-16.03.2021г.
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область г. Александров, ул.им. М.Гусева,д.5
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал» Владимирская область.г. Струнино,ул.Островского,д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая из распределительной сети (колонка) г. Струнино, ул. Крупской,6.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная стеклянная бутылка
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки	Автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка №279 от 11.03.2021г.
Дополнительные сведения	Производственный контроль

Протокол № АЛ-699 от 17.03.2021г.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Исследования проводились

Должность

Ф.И.О.

врач- бактериолог

Гаврилова О.Н.

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене Гусева Г.Г.

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ-
химик эксперт
медицинской организации
должность
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах

О.В.Пивнева

19.03

2021

М.П. *Для документов*

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-698
от 19.03.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-698.15.03.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021 10.00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021 11.00
Даты проведения исследований	15.03.2021-16.03.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории, структурное подразделение	Владимирская область г. Александров, ул.им. М.Гусева, д.5, лаборатория санитарно-химических методов исследования
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал» Владимирская область г. Струнино, ул. Островского, д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая (распределительная сеть) г. Струнино, ул. Крупской,6.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная стеклянная бутылка
НД на методику отбора	-
Условия транспортировки	Автотранспортом
Условия хранения	-

Протокол № АЛ-698 от 19.03.2021

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Страница 1 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Александровском и Киржачском районах
г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ-химик эксперт
медицинской организации
должность
Пивнева О.В. *[Signature]*
Подпись

«17 03» 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №АЛ- 697
от 17.03.2021г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-697.15.03.21.
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021г. 10.00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021г.11.00
Даты проведения исследований	15.03.2021г.-16.03.2021г.
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область г. Александров, ул.им.М.Гусева,д.5
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал» Владимирская область.г. Струнино,ул.Островского,д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая из распределительной сети (колонка) г. Струнино, ул. Кирова,26.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная стеклянная бутылка
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки	Автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка №279 от 11.03.2021г.
Дополнительные сведения	Производственный контроль

Протокол № АЛ-697 от 17.03.2021г.

Страница 1 из 2


Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Исследования проводились	
Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Гаврилова О.Н.

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене Гусева Г.Г. 

-----Конец протокола-----

Протокол № АЛ-697 от 17.03.2021г.

Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



УТВЕРЖДАЮ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

Заведующий ЛСХМИ-
химик эксперт
медицинской организации
должность
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах

 О.В.Пивнева



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-696
от 19.03.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-696.15.03.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021 10.00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021 11.00
Даты проведения исследований	15.03.2021-16.03.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории, структурное подразделение	Владимирская область г. Александров, ул.им. М.Гусева, д.5, лаборатория санитарно-химических методов исследования
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал» Владимирская область г. Струнино, ул. Островского,д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая (распределительная сеть) г. Струнино, ул. Кирова,26.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стерильная стеклянная бутылка
НД на методику отбора	-
Условия транспортировки	Автотранспортом
Условия хранения	-

Протокол № АЛ-696от 19.03.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.


В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016г



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ-
химик эксперт
медицинской организации
должность
Пивнева О.В. 
Подпись

«17» 03 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №АЛ- 695
от 17.03.2021г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-695.15.03.21.
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021г. 10.00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021г.11.00
Даты проведения исследований	15.03.2021г.-16.03.2021г.
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область г. Александров, ул.им.М.Гусева,д.5
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал» Владимирская область.г. Струнино,ул.Островского,д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая из распределительной сети (колонка) г. Струнино, ул. Гагарина 9.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная стеклянная бутылка
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки	Автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка №279 от 11.03.2021г.
Дополнительные сведения	Производственный контроль

Протокол №АЛ- 695 от 17.03.2021г.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.
В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Исследования проводились

Должность

Ф.И.О.

врач- бактериолог

Гаврилова О.Н.

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене Гусева Г.Г. *Гусев*

-----Конец протокола-----




УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ-
химик эксперт
медицинской организации
должность
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,
дата внесения 20.07.2016

 О.В.Пивнева



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-694
от 19.03.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-694.15.03.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021 10.00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021 11.00
Даты проведения исследований	15.03.2021-16.03.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории, структурное подразделение	Владимирская область г. Александров, ул.им. М.Гусева, д.5, лаборатория санитарно-химических методов исследования
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал» Владимирская область г. Струнино, ул. Островского, д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая (распределительная сеть) г. Струнино, ул. Гагарина 9.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная стеклянная бутылка
НД на методику отбора	-
Условия транспортировки	Автотранспортом
Условия хранения	-

Протокол № АЛ-694 от 19.03.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.


В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Основание	Заявка №279 от 11.03.2021
Дополнительные сведения	Производственный контроль

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Запах (при 60 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	менее 1,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б
5	Мутность	менее 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016, п.6

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г.Г.Гусева


-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Александровском и Киржачском районах
г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016г



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ-химик эксперт
медицинской организации
должность
Пивнева О.В. 
Подпись

«  2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-693
от 17.03.2021г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-693.15.03.21.
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021г. 10.00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021г.11.00
Даты проведения исследований	15.03.2021г.-16.03.2021г.
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область г. Александров, ул.им. М.Гусева,д.5
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал» Владимирская область.г. Струнино,ул.Островского,д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая из распределительной сети (колонка) г. Струнино, ул. Зорина 9.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная стеклянная бутылка
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки	Автотранспортом
Условия хранения	-
Основание	Заявка №279 от 11.03.2021г.
Дополнительные сведения	Производственный контроль

Протокол № АЛ-693 от 17.03.2021г.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	4	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2.	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	Не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Исследования проводились

Должность

Ф.И.О.

врач- бактериолог

Гаврилова О.Н.

**-заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене Гусева Г.Г.

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/
332801001

Заведующий ЛСХМИ-
химик эксперт
медицинской организации
должность
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и
Киржачском районах

О.В.Пивнева



Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в
Александровском и Киржачском районах
г. Александров, ул. им. М. Гусева, д.5
ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № АЛ-692
от 19.03.2021

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	АЛ-692.15.03.21
Наименование заявителя	ОАО «Струнинский тепло-водоканал»
Дата и время отбора пробы (образца)	15.03.2021 10.00
Дата и время доставки пробы (образца)	15.03.2021 11.00
Даты проведения исследований	15.03.2021-16.03.2021
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории, структурное подразделение	Владимирская область г. Александров, ул.им. М.Гусева, д.5, лаборатория санитарно-химических методов исследования
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ОАО «Струнинский тепло-водоканал» Владимирская область г. Струнино, ул. Островского,д.2а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Вода питьевая (распределительная сеть) г. Струнино, ул. Зорина 9.
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	Стерильная стеклянная бутылка
НД на методику отбора	-
Условия транспортировки	Автотранспортом
Условия хранения	-

Протокол № АЛ-692 от 19.03.2021

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.


Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

Основание	Заявка №279 от 11.03.2021
Дополнительные сведения	Производственный контроль

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах (при 20 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Запах (при 60 ⁰ С)	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Вкус и привкус	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	4,7	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б
5	Мутность	менее 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016, п.6

** -заполняются по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене  Г.Г.Гусева

-----Конец протокола-----